

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

г. **Королёв**

«7» августа 2018 г.

Монтаж Пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре СОУЭ

(наименование работ)

выполненных в жилые помещения

(наименование здания, помещения)

по адресу г. Королёв, ул. Богдана Хмельницкого 9/1

(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

Комиссия в составе
председателей:

Технического надзора заказчика Индивидуальный предприниматель Голованов С.Ю.
Указать должность Ф.И.О, организация)

Генеральной подрядной организации ИП Третьяков В.В.

Субподрядной организации

ИП Третьяков В.В.

(наименование строительно-монтажной организации)

произвела осмотр работ выполненных и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы

Прокладка кабелей типа FRLS в кабельном канале ПВХ

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проекту отс

(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены Кабель FRLS 1*2*0,5 1*2* 0,75 каналы кабельные ПВХ, белый, 20*10.

(наименование материалов, конструкций)

изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)

4. Дата начала работ 03.08.2018

5. Дата окончания работ 03.08.2018

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

Прокладка кабелей типа FRLS в кабельном канале ПВХ

(наименование работ и конструкций)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Технического надзора заказчика

(подпись)

/ Голованов С.Ю. /
(расшифровка подписи)

Авторского надзора

(подпись)

/ Голованов С.Ю. /
(расшифровка подписи)

Подрядной организации

(подпись)

/ Третьяков В.В. /
(расшифровка подписи)

